

【株式会社グリーンループ 環境負荷データ測定結果】

大項目	中項目	単位	基準値	目標値	定量下限	測定頻度	2022年3月	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	
水質管理(排出管理)	pH	-	5.8-8.6	5.8-8.6		1回/月	7.1	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	
	BOD	mg/L	20	20	0.5	1回/月	1.2	0.9	1.0	0.5未満	0.5未満	0.9	1.1	0.5未満	1.1	1.1	1.9	0.7	
	COD	mg/L	20	20		1回/月	17	15	11	11	11	13	12	13	11	12	13	11	
	SS	mg/L	40	40	1.0	1回/月	1.0未満	1.0未満	1.2	1.0	1.0未満	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2	1.0	1.0未満	
	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類)	mg/L	5	5	0.5	1回/月	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類)	mg/L	30	30	0.5	1回/月	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	窒素含有量	mg/L	-	-		4回/年	16	-	-	21	-	-	23	-	-	3	-	-	
	炭素含有量	mg/L	-	-	0.06	4回/年	0.06未満	-	-	0.87	-	-	0.91	-	-	0.25	-	-	